

25123096

INFORME DE RESULTATS

Client : CICLE DE L'AIGUA DEL TER, S.A. - Departament de Planta

Adreça : Plaça del Vi, 1

Població : 17004 GIRONA

N. Butlletí : 2585456

N. Registre : 25123096

Recepció mostra : 28/04/2025 07:55

Data Inici : 28/04/2025

Data Finalització : 05/05/2025

Dades de la mostra aportades pel client

Descripció : Aigua Tractada

Mostra : Aigües de consum humà

Població : Girona

Procedència : 12069 - Sortida Potabilitzadora

Data presa : 28/04/2025

Mostra presa : (*)per CATSA_Planta

Origen : ZS PASTERAL-ETAP MONTFULLÀ-CONTER

Hora : 07:30

Legislació : RD 3/2023

Ac	Determinació	Resultat±Incertesa	V.Paramètric/Ref.	Mètodes Analítics
ANÀLISI CONTROL ETAP/DIPÒSIT				
*	Clor lliure	1.3 mg/l	1.0	DPD
*	Clor Combinat	0.1 mg/l	2.0	DPD
	Recompte d'Escherichia coli	0 NMP/100ml	0	ISO 9308-2:2012
	Detecció i Recompte d'Enterococs	0 UFC/100ml	0	ISO 7899-2:2000
	Recompte de Coliforms Totals	0 NMP/100ml	0	ISO 9308-2:2012
	Recompte de colònies a 22°C	<1 UFC/1ml	100	ISO 6222:1999
	Recompte de Clostridium perfringens	0 UFC/100ml	0	ISO 14189:2013
	Alumini	176 ±42 µg/l	200	PNT-MET-MTD-006
*	Color	<5.0 mg/l	Acceptable/15	PNT-QUI-MTD-031
*	Sabor	<3 Índex de dilució	Acceptable/3	
*	Olor	<3 Índex de dilució	Acceptable/3	
	PH	7.8 ±0.1 unitats de PH	6.5 - 9.5	PNT-QUI-MTD-010
	Conductivitat Elèctrica	407 ±49 µS/cm a 20°C	2500	PNT-QUI-MTD-011
	Terbolesa	<0.2 UNF	-/0.8	PNT-TRA-MTD-003
ALTRES DETERMINACIONS				
CONTROL DOSIFICACIONS				
*	Policlorur d'Alumini	35.3 mg/l		
*	Hidròxid Càlcic	0 mg/l		
*	Clor	1.55 mg/l		
*	Diòxid de clor	0.8 mg/l		
	Clorits	0.089 ±0.023 mg/l	0.7	PNT-MET-MTD-049
	Clorats	0.052 ±0.015 mg/l	0.7	PNT-MET-MTD-049
*	TOC	4.1 ±0.8 mg/l	5.0	PNT-QUI-MTD-047
Anàlisi Trihalometans				

L'assaig marcat per (*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC.



25123096

INFORME DE RESULTATS

Client : CICLE DE L'AIGUA DEL TER, S.A. - Departament de Planta N. Butlletí : 2585456

N. Registre : 25123096

Dades de la mostra aportades pel client

Legislació : RD 3/2023

Mostra : Aigües de consum humà
Població : Girona

Ac Determinació	Resultat±Incertesa	V.Paramètric/Ref.	Mètodes Analítics
Triclorometà	<5 µg/l		PNT ORG-MTD-013
Diclorobromometà	<5 µg/l		PNT ORG-MTD-013
Dibromoclorometà	<5 µg/l		PNT ORG-MTD-013
Tribromometà	<5 µg/l		PNT ORG-MTD-013
* Suma de Trihalometans	<20 µg/l	100	

En el cas de mostres preses pel client, el Laboratori no es fa responsable del procediment de presa de mostra, condicions de conservació, envasos emprats, ni de les dades de la mostra aportades pel client, i està fora de l'abast de l'acreditació.

Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del laboratori.

L'Informe dels resultats analítics només afecta a la mostra analitzada, tal com s'ha rebut al laboratori.

Les incerteses dels resultats microbiològics estan calculades i a disposició del client.

MONTFULLÀ 06 de Maig 2025

Cap de Laboratori

LABORATORI