

26128182
INFORME DE RESULTATS

Client : CICLE DE L'AIGUA DEL TER, S.A. - Departament de Planta	N. Butlletí : 2690631
Adreça : Plaça del Vi, 1	N. Registre : 26128182
Població : 17004 GIRONA	Recepció mostra : 13/07/2026 08:00
	Data Inici : 13/07/2026
	Data Finalització : 20/07/2026
Dades de la mostra aportades pel client	
Descripció : Aigua de Dipòsit	Legislació : RD 3/2023
Mostra : Aigües de consum humà	
Població : Girona	Origen : ZS PASTERAL-ETAP MONTFULLÀ-CONTER
Procedència : 365911 - SORTIDA POTABILITZADORA COSTA BRAVA	
Data presa : 13/07/2026	Hora : 07:30
Mostra presa : (*)per CATSA_Planta	

Ac Determinació	Resultat±Incertesa	V.Paramètric/Ref.	Mètodes Analítics
ANÀLISI CONTROL ETAP/DIPÒSIT			
* Clor lliure	1.2 mg/l	1.0	DPD
* Clor Combinat	0.2 mg/l	2.0	DPD
Recompte d'Escherichia coli	0 NMP/100ml	0	ISO 9308-2:2012
Detecció i Recompte d'Enterococs	0 UFC/100ml	0	ISO 7899-2:2000
Recompte de Coliforms Totals	0 NMP/100ml	0	ISO 9308-2:2012
Recompte de colònies a 22°C	organisme detectat en 1ml	100	ISO 6222:1999
Recompte de Clostridium perfringens	0 UFC/100ml	0	ISO 14189:2013
Alumini Total	61 ±15 µg/l	200	segons acreditació 846/LE1671
* Color	<5.0 mg/l	Acceptable/15	PNT-QUI-MTD-031
* Sabor	<3 Índex de dilució	Acceptable/3	
* Olor	<3 Índex de dilució	Acceptable/3	
PH	7.5 ±0.1 unitats de PH	6.5 - 9.5	PNT-QUI-MTD-010
Conductivitat Elèctrica	405 ±49 µS/cm a 20°C	2500	PNT-QUI-MTD-011
Terbolesa	<0.2 UNF	-/0.8	PNT-TRA-MTD-003
ALTRES DETERMINACIONS			
Clorits	0.30 ±0.06 mg/l	0.7	PNT-MET-MTD-049
Clorats	0.17 ±0.03 mg/l	0.7	PNT-MET-MTD-049
* TOC	2.3 ±0.5 mg/l	5.0	PNT-QUI-MTD-047
Anàlisi Trihalometans			
Triclorometà	7 ±2 µg/l		PNT ORG-MTD-013
Diclorobromometà	<5 µg/l		PNT ORG-MTD-013
Dibromoclorometà	<5 µg/l		PNT ORG-MTD-013
Tribromometà	<5 µg/l		PNT ORG-MTD-013

L'assaig marcat per (*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC.

Laboratori

ETAP de Montfullà
17162 Bescanó (Girona)
laboratori@catsa.cat Tel: 972 44 00 67

26128182

INFORME DE RESULTATS

Client : CICLE DE L'AIGUA DEL TER, S.A. - Departament de Planta **N. Butlletí :** 2690631

N. Registre : 26128182

Dades de la mostra aportades pel client

Legislació : RD 3/2023

Mostra : Aigües de consum humà

Població : Girona

Ac Determinació

Resultat±Incertesa

V.Paramètric/Ref.

Mètodes Analítics

* Suma de Trihalometans

<20 µg/l

100

En el cas de mostres preses pel client, el Laboratori no es fa responsable del procediment de presa de mostra, condicions de conservació, envasos emprats, ni de les dades de la mostra aportades pel client, i està fora de l'abast de l'acreditació.

Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del laboratori.

L'Informe dels resultats analítics només afecta a la mostra analitzada, tal com s'ha rebut al laboratori.

Les incerteses dels resultats microbiològics estan calculades i a disposició del client.

MONTFULLÀ 21 de Juliol 2026

Cap de Laboratori

LABORATORI