Cicle de l'Aigua del Ter

Laboratori
ETAP de Montfullà
17162 Bescanó (Girona)
laboratori@catsa.cat Tel: 972 44 00 67

26128389

INFORME DE RESULTATS

Client : CICLE DE L'AIGUA DEL TER, S.A. - Departament d'Explotació **N. Butlletí :** 2690782
Adreça : Plaça del Vi, 1
Població : 17004 GIRONA

N. Registre : 26128389

Recepció mostra : 29/07/2026 13:10
Data Inici : 29/07/2026
Data Finalització : 03/08/2026

Dades de la mostra aportades pel client

Descripció : Aigua Xarxa **Legislació :** RD 3/2023
Mostra: : Aigües de consum humà
Població : Sarrià de Ter **Origen :** ZS PASTERAL-ETAP MONTFULLÀ-CONTER
Procedència : 12664 - Pla de la Rasa
Data presa : 29/07/2026 **Hora :** 11:30
Clor LL/T "in situ" : 0.47/0.55
Mostra presa : (*)per CATSA_Planta

Ac	Determinació	Resultat±Incertesa	V.Paramètric/Ref.	Mètodes Analítics
	ANÀLISI CONTROL XARXA			
*	Clor lliure	0.5 mg/l	1.0	DPD
*	Clor Combinat	0.1 mg/l	2.0	DPD
	Recompte d'Escherichia coli	0 NMP/100ml	0	ISO 9308-2:2012
	Detecció i Recompte d'Enterococs	0 UFC/100ml	0	ISO 7899-2:2000
	Recompte de Coliforms Totals	0 NMP/100ml	0	ISO 9308-2:2012
	Recompte de colonies a 22ºC	<1 UFC/1ml	100	ISO 6222:1999
*	Color	<5.0 mg/l	Acceptable/15	PNT-QUI-MTD-031
*	Sabor	<3 Índex de dilució	Acceptable/3	
*	Olor	<3 Índex de dilució	Acceptable/3	
	PH	7.9 ±0.1 unitats de PH	6.5 - 9.5	PNT-QUI-MTD-010
	Conductivitat Elèctrica	396 ±48 µS/cm a 20ºC	2500	PNT-QUI-MTD-011
	Terbolesa	<0.2 UNF	4	PNT-TRA-MTD-003

ENAC
ENSAYO
ISO 17025
Nº561 / LE1218

L'assaig marcat per (*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC.

Cicle de l'Aigua del Ter

Laboratori
ETAP de Montfullà
17162 Bescanó (Girona)
laboratori@catsa.cat Tel: 972 44 00 67

26128389

INFORME DE RESULTATS

Client : CICLE DE L'AIGUA DEL TER, S.A. - Departament d'Explotació **N. Butlletí :** 2690782

N. Registre : 26128389

Dades de la mostra aportades pel client

Mostra: : Aigües de consum humà
Població : Sarrià de Ter

Legislació : RD 3/2023

En el cas de mostres preses pel client, el Laboratori no es fa responsable del procediment de presa de mostra, condicions de conservació, envasos emprats, ni de les dades de la mostra aportades pel client, i està fora de l'abast de l'acreditació.

Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del laboratori.
L'Informe dels resultats analítics només afecta a la mostra analitzada, tal com s'ha rebut al laboratori.

Les incerteses dels resultats microbiològics estan calculades i a disposició del client.

MONTFULLÀ 04 d'Agost 2026

Cap de Laboratori
Signature Not Verified
Digitally signed by DE CIURANA GAY MARIA DEL CARME - 40297343D
Date: 2026.08.04 09:37:53 CEST
LABORATORI

ENAC
ENSAYO
ISO 17025
Nº561 / LE1218

L'assaig marcat per (*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC.