



22113798

INFORME DE RESULTATS



L'assaig marcat per (*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC.

Client : AIGUES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A.
Departament d'Explotació

Adreça : CIUTADANS, 11 3r Pis

Població : 17004 GIRONA

N. Butlletí : 2275982

N. Registre : 22113798

Data Registre : 09/11/2022

Data Inici : 09/11/2022

Data Finalització : 10/11/2022

Dades de la mostra aportades pel client

Descripció : Aigua Xarxa

Mostra : Aigües de consum humà

Població : Sarrià de Ter

Origen : ZS PASTERAL-ETAP MONTFULLÀ-CONTER

Procedència : 94218 - P.E. St. Julià de Ramis I

Data presa : 09/11/2022

Hora : 10:15

Clor LL/T "in situ" : 0.54/0.60

Mostra presa : (*)per l'Ajuntament de Girona

Ac	Determinació	Resultat±Incertesa	Valor Paramètric	Mètodes Analítics
ANÀLISI CONTROL XARXA				
*	Clor lliure	0.5 mg/l	1	DPD
*	Olor	<3 Índex de dilució	3	
*	Sabor	<3 Índex de dilució	3	
*	Color	<5.0 mg/l	15	PNT-QUI-MTD-031
	Terbolesa	<0.2 UNF	5	PNT-TRA-MTD-003
	Conductivitat Elèctrica	397 ±48 µS/cm a 20°C	2500	PNT-QUI-MTD-011
	PH	7.9 ±0.1 unitats de PH	6.5 - 9.5	PNT-QUI-MTD-010
	Amoni	<0.15 mg/l	0.5	PNT-QUI-MTD-023
	Recompte de Coliforms Totals	0 NMP/100ml	0	ISO 9308-2:2012
	Recompte d'Escherichia coli	0 NMP/100ml	0	ISO 9308-2:2012



22113798

INFORME DE RESULTATS



L'assaig marcat per (*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC.

Client : AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A.
Departament d'Explotació

N. Butlletí : 2275982

N. Registre : 22113798

Dades de la mostra aportades pel client

Mostra : Aigües de consum humà

Població : Sarrià de Ter

En el cas de mostres preses pel client, el Laboratori no es fa responsable del procediment de presa de mostra, condicions de conservació, envasos emprats, ni de les dades de la mostra aportades pel client.

Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del laboratori.

L'Informe dels resultats analítics només afecta a la mostra analitzada, tal com s'ha rebut al laboratori.

Les incerteses dels resultats microbiològics estan calculades i a disposició del client.

MONTFULLÀ 11 de Novembre 2022

Cap de Laboratori

LABORATORI