

Laboratori

ETAP de Montfullà
17162 Bescanó (Girona)
laboratori@catsa.cat Tel: 972 44 00 67

24121133

INFORME DE RESULTATS

Client : CICLE DE L'AIGUA DEL TER, S.A. - Departament d'Explotació N. Butlletí : 2483410

Adreça : Plaça del Vi, 1
Població : 17004 GIRONA

N. Registre : 24121133

Data Registre : 16/10/2024
Data Inici : 16/10/2024
Data Finalització : 21/10/2024

Dades de la mostra aportades pel client

Descripció : Aigua Xarxa

Legislació : RD 3/2023

Mostra : Aigües de consum humà

Població : Sarrià de Ter

Origen : ZS PASTERAL-ETAP MONTFULLÀ-CONTER

Procedència : 12059 - Les Lloses

Data presa : 16/10/2024

Hora : 10:40

Clor LL/T "in situ" : 0.83/1.09

Mostra presa : (*)per CATSA_Planta

| Ac Determinació | Resultat±Incertesa | V.Paramètric/Ref. | Mètodes Analítics |
|----------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| ANÀLISI CONTROL XARXA | | | |
| * Clor lliure | 0.8 mg/l | 1.0 | DPD |
| Recompte d'Escherichia coli | 0 NMP/100ml | 0 | ISO 9308-2:2012 |
| Detecció i Recompte d'Enterococs | 0 UFC/100ml | 0 | ISO 7899-2:2000 |
| Recompte de Coliforms Totals | 0 NMP/100ml | 0 | ISO 9308-2:2012 |
| Recompte de colonies a 22°C | <1 UFC/1ml | Sense canvis anòmals | ISO 6222:1999 |
| * Color | <5.0 mg/l | Acceptable/15 | PNT-QUI-MTD-031 |
| * Sabor | <3 Índex de dilució | Acceptable/3 | |
| * Olor | <3 Índex de dilució | Acceptable/3 | |
| PH | 7.5 ±0.1 unitats de PH | 6.5 - 9.5 | PNT-QUI-MTD-010 |
| Conductivitat Elèctrica | 476 ±57 µS/cm a 20°C | 2500 | PNT-QUI-MTD-011 |
| Terbolesa | <0.2 UNF | 4 | PNT-TRA-MTD-003 |



L'assaig marcat per (*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC.

Laboratori

ETAP de Montfullà

17162 Bescanó (Girona)

laboratori@catsa.cat Tel: 972 44 00 67

24121133

INFORME DE RESULTATS

Client : CICLE DE L'AIGUA DEL TER, S.A. - Departament d'Explotació N. Butlletí : 2483410

N. Registre : 24121133

Dades de la mostra aportades pel client

Mostra : Aigües de consum humà

Legislació : RD 3/2023

Població : Sarrià de Ter

En el cas de mostres preses pel client, el Laboratori no es fa responsable del procediment de presa de mostra, condicions de conservació, envasos emprats, ni de les dades de la mostra aportades pel client, i està fora de l'abast de l'acreditació.

Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del laboratori.

L'Informe dels resultats analítics només afecta a la mostra analitzada, tal com s'ha rebut al laboratori.

Les incerteses dels resultats microbiològics estan calculades i a disposició del client.

MONTFULLÀ 23 d'Octubre 2024

Cap de Laboratori

LABORATORI



L'assaig marcat per (*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC.